

Reisjärven vesiosuuskunta

Maksaja
Reisjärven vesiosuuskunta
C/O Ostolaskut



Kirkkotie 6 A 1
85900 Reisjärvi

PL 201
90101 Oulu

Näyte

Näyte	Verkostovesi		
Näyte otettu	25.05.2026	Näytteen ottaja	Marko Niemi
Vastaanotettu	25.05.2026	Tutkimuksen syy	Omavalvonta
Tutkimus alkoi	25.05.2026	Näytteenotto- paikka	Paavolanharjun pumppaamo; lähtevä vesi ennen UV
Tutkimus valmis	25.06.2026		

Analyysi	Menetelmä	812-1 Verkostovesi Paavolanharjun pumppaamo; lähtevä vesi ennen UV	Yksikkö	Epävarmuus-%
Aistinvarainen arviointi	NMKL 183:2006 mod.			
- Haju	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa		
- Maku	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa		
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	mpn/100 ml	
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	mpn/100 ml	
Heterotrofiset bakteerit (22 ±2 °C)	* SFS-EN ISO 6222:1999,	0	pmy/ml	
pH	* SFS 3021:1979	8,0		2
Sähkönjohtavuus	* SFS-EN 27888:1994	140	µS/cm	6
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016	< 0,20	NTU	21
Nitriitti	* SFS 3029:1976	< 0,03	mg/l	10
Rauta, Fe	* ISO 11885,2007;IC P-OES	< 3	µg/l	6
Kokonaiskovuus	ISO 11885,2007, ICP-OES	0,57	mmol/l	
Mangaani, Mn	* ISO 11885,2007, ICP-OES	5,3	µg/l	12
Väri	* SFS-EN ISO 7887:2012	< 5	mg Pt/l	18

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto

Näyte täyttää tutkituilla osillaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.



Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi

Juha Koponen, juha.koponen@reisjarvi.fi
Marko Niemi, marko.niemi@revok.fi
Tanja Lamberg, tanja.lamberg@haapajarvi.fi
Reisjärven vesiosuukunnan toimisto, toimisto@revok.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettäessä.