

Reisjärven vesiosuuskunta

Maksaja
Reisjärven vesiosuuskunta
C/O Ostolaskut



Kirkkotie 6 A 1
85900 Reisjärvi

PL 201
90101 Oulu

Näyte

Näyte	Talousvesi		
Näyte otettu	27.05.2025	Näytteen ottaja	Marko Niemi
Vastaanotettu	27.05.2025	Tutkimuksen syy	Omavalvonta
Tutkimus alkoi	27.05.2025		
Tutkimus valmis	03.07.2025		

Analyysi	Menetelmä	1212-1 Talousvesi Paavolanharjun pumppaamo; lähtevä vesi ennen UV	1212-2 Talousvesi Katinkankaan vedenottamo lähtevä vesi	Yksikkö	Epävarmuus-%
Aistinvarainen arviointi	NMKL 183:2006 mod.				
- Haju	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
- Maku	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	0	mpn/100 ml	
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	0	mpn/100 ml	
Heterotrofiset bakteerit (22 ±2 °C)	* SFS-EN ISO 6222:1999,	0	2	pmy/ml	
pH	* SFS 3021:1979	7,7	7,7		2
Sähkönjohtavuus	* SFS-EN 27888:1994	130	140	µS/cm	6
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016	< 0,20	0,23	FNU	21
Nitriitti	* SFS 3029:1976	< 0,03	< 0,03	mg/l	10
Rauta, Fe	* ISO 11885,2007;IC P-OES	9,7	< 3	µg/l	12
Kokonaiskovuus	ISO 11885,2007, ICP-OES	0,53	0,51	mmol/l	
Mangaani, Mn	* ISO 11885,2007, ICP-OES	11	< 1,1	µg/l	12
Väri	* SFS-EN ISO 7887:2012	< 5	< 5	mg Pt/l	18

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto

Näyte täyttää tutkituilla osillaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.



Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi

Juha Koponen, juha.koponen@reisjarvi.fi
Marko Niemi, marko.niemi@revok.fi
Tanja Lamberg, tanja.lamberg@haapajarvi.fi
Reisjärven vesiosuukunnan toimisto, toimisto@revok.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.