

Reisjärven vesiosuuskunta

Kirkkotie 6 A 1
85900 Reisjärvi

Maksaja
Reisjärven vesiosuuskunta
C/O Ostolaskut

PL 201
90101 Oulu



Näyte

Näyte	Talousvesi		
Näyte otettu	26.08.2025	Näytteen ottaja	Marko Niemi
Vastaanotettu	26.08.2025	Tutkimuksen syy	Omavalvonta
Tutkimus alkoi	26.08.2025		
Tutkimus valmis	08.09.2025		

Analyysi	Menetelmä	1991-1 Talousvesi Katinkankaan pumppaamo	1991-2 Talousvesi Paavolanharjun vedenottamo pumppaamo	Yksikkö	Epävarmuus-%
Aistinvarainen arviointi	NMKL 183:2006 mod.				
- Haju	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
- Maku	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	0	mpn/100 ml	
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	0	mpn/100 ml	
Heterotrofiset bakteerit (22 ±2 °C)	* SFS-EN ISO 6222:1999,	0	0	pmy/ml	
Väri	* SFS-EN ISO 7887:2012	< 5	< 5	mg Pt/l	18
Lämpötila 1 min		6	6,6	°C	

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto

Näyte täyttää tutkituilla osillaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).

Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi

Juha Koponen, juha.koponen@reisjarvi.fi
Marko Niemi, marko.niemi@revok.fi
Tanja Lamberg, tanja.lamberg@haapajarvi.fi
Reisjärven vesiosuuskunnan toimisto, toimisto@revok.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.