

Reisjärven vesiosuuskunta

Maksaja
 Reisjärven vesiosuuskunta
 C/O Ostolaskut



Kirkkotie 6 A 1
 85900 Reisjärvi

PL 201
 90101 Oulu

Näyte

Näyte	Raakavesi		
Näyte otettu	27.06.2023	Näytteen ottaja	Asiakas
Vastaanotettu	27.06.2023	Tutkimuksen syy	Omavalvonta
Tutkimus alkoi	27.06.2023		
Tutkimus valmis	13.07.2023		

Ohjelma OMA
 Paavolanharju PV otetaan Elokuussa

Analyysi	Menetelmä	1383-1 Raakavesi Paavolanharjun pumppaamo; Raakavesi	1383-2 Raakavesi Katinkankaan vedenottamo raakavesi	Yksikkö	Epävarmuus-%
Aistinvarainen arviointi	NMKL 183:2006 mod.				
- Haju	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
- Maku	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	0	mpn/100 ml	
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO9308-2, 2014	0	0	mpn/100 ml	
Heterotrofinen pesäkeluku (22 ±2 °C) 68 ± 4 h	* SFS-EN ISO 6222:1999, 1. pain	0	0	pmy/ml	
pH	* SFS 3021:1979	6,5	6,6		2
Sähkönjohtokyky 25 °C	* SFS-EN 27888:1994	70	120	µS/cm	6
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016	0,32	< 0,20	FNU	21
Nitriitti	* SFS 3029:1976	< 0,03	< 0,03	mg/l	10
Rauta	* ISO 11885,2007;IC P-OES	< 3	32	µg/l	12
Kokonaiskovuus	ISO 11885,2007, ICP-OES	0,20	0,27	mmol/l	
Mangaani	* ISO 11885,2007, ICP-OES	< 1,1	< 1,1	µg/l	12
Väriluku, Pt	* SFS-EN ISO 7887:2012	< 5	< 5	mg Pt/l	18

*=näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.



Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi

Marko Niemi, marko.niemi@revok.fi
Tanja Lamberg, tanja.lamberg@selanne.net
Olli Jokinen, olli.jokinen@revok.fi
Reisjärven vesiosuukunnan toimisto, toimisto@revok.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.